

ACEA ATO 5 S.p.A.

Al Comune di Ausonia  
Al Comune di Esperia  
Al Comune di Pontecorvo

[comunediausonia@postecert.it](mailto:comunediausonia@postecert.it)

[comune.esperia@anutel.it](mailto:comune.esperia@anutel.it)

[protocollo@pec.comunepontecorvo.it](mailto:protocollo@pec.comunepontecorvo.it)

e p.c.:  
Prefettura di Frosinone  
STO Ato 5 Frosinone

[protocollo.preffr@pec.interno.it](mailto:protocollo.preffr@pec.interno.it)

[segreteria@pec.ato5fr.it](mailto:segreteria@pec.ato5fr.it)

## MESSAGGIO PEC

**Comunicato: Sospensione idrica improvvisa in data odierna 15 settembre 2021.**

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che a causa di un guasto improvviso sulla condotta adduttrice asta Aurunci nel Comune di Esperia, si sta verificando una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate sono le seguenti:

- **Comune di Ausonia:** frazione Selvacava;
- **Comune di Esperia:** intero territorio comunale;
- **Comune di Pontecorvo:** frazione Tordoni e frazione Sant'Oliva.

Il regolare ripristino del servizio è previsto in tarda serata **(salvo imprevisti)**.

Acea Ato 5 S.p.A. si scusa per i disagi.

Frosinone, 15 settembre 2021

Acea Ato5 SpA  
Centrale del guasto

SEGNALAZIONE GUASTI

